

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

450005 г.Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел.доверия (347) 233-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД по г. Салават УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного надзора)

453261 г. Салават, ул. Уфимская, 40 тел.35-05-04, факс: 35-05-05

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 13/1/ 11

**по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

в здании, помещениях Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №57» городского округа город Салават РБ (МБДОУ №57 г.Салават)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Салават по пожарному надзору Дегтярева С.В. № 13 от 13 января 2016 года,

ст. 6 Федерального закона от 21 января 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

в период со «02» февраля 2016г. по «09» февраля 2016г. проведена **плановая проверка**

Государственным инспектором г.Салават по пожарному надзору Щетинкиным Константином Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Объектов защиты здания и помещений МБДОУ №57 г.Салават, расположенного по адресу: РБ, г.Салават, ул. Уфимская, 46а, ул. Карла Маркса, 22а

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно Набиева Лилия Фаритовна - заведующий МБДОУ № 57 г. Салавата.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 января 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Объект защиты не в полном объеме укомплектован первичными средствами пожаротушения (огнетушителями)	ст.89, 151, ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г; п. 70 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденное постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	01.10.2016	
2.	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения (склад белья), обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	глава 5,7,8, ст. 151 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 ; п.20 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г;	01.10.2016	
3.	Не все двери лестничных клеток оборудованы устройст-	ст. 151 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной	01.10.2016	

	вами для самозакрывания и уплотнениями в притворах – ст.89, 151 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	безопасности» от 22.07.2008г., СНиП 21-01-97* п.6.18; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г;		
Корпус №1 г.Салават ул.К. Маркса, 22а				
4.	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения (склад белья), обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	глава 5,7,8, ст. 151 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 ; п.20 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г;	01.10.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 января 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Салават по пожарному надзору

Щетинкин К.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«09» 02 2016 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)

(подпись)

«09» февраля 2016 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Заведующий МБДОУ №57 г.Салават

Набиева Л.Ф.

(должность, фамилия, инициалы)