

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

450005 г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел. доверия (347) 233-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного надзора)

453261 г. Салават, бульвар Матросова, 30 тел. 35-05-04, факс: 35-05-05

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 70/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
комплекса зданий и помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида № 57»

городского округа город Салават Республики Башкортостан

(МБДОУ № 57 г. Салавата)

юридический адрес: 453261, Республика Башкортостан, г. Салават, улица Уфимская, д. 46а

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярёва Сергея Викторовича № 70 от 20.05.2020 г.,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «29» мая 2020 г. по «15» июня 2020 г. проведена внеплановая проверка

государственным инспектором города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Гималетдиновым Ильдаром Фанитовичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

Объекта защиты – комплекса зданий и помещений МБДОУ №57 г. Салавата, расположенных по адресам: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Уфимская, д. 46а, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Карла Маркса, д. 22а

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ №57 г. Салавата Набиевой Лилией Фаритовной, завхозом МБДОУ №57 г. Салавата Фоминой Любовью Евгеньевной, завхозом МБДОУ №57 г. Салавата Казаковой Светланой Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
	Комплекс зданий и помещений корпуса №1 детского сада, расположенных по адресу: Республика Башкортостан, город Салават, улица Уфимская, 46А. Здания детского сада и наружного хоз.блока 1957 года постройки. Согласно, информационного письма заведующего МБДОУ №57 г. Салавата от 10.04.2019г. исх.№26 капитальный ремонт здания не производился. Реконструкции, техническое перевооружение и изменение функционального назначения помещений не проводились. Согласно имеющейся в учреждении Декларации пожарной безопасности от 18.04.2019г. регистрационный №807 39000 ТО-874 на объекте обеспечивается выполнение ряда статей и пунктов ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования			

промышленных предприятий и населенных мест», в том числе предъявляемых к эвакуационным путям и выходам.			
1.	Заполнение дверных проемов в противопожарных перегородках 1-го типа выполнено не противопожарными дверями или окнами с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа, в частности: - двери в овощном цехе со стороны коридора; - двери входа в подвал в лестничной клетке «Восток»; - двери в помещение кладовой спортивного инвентаря	ст. 88, табл.23 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.50 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест»	01.04.2021
Комплекс зданий и помещений корпуса №2 детского сада, расположенных по адресу: Республики Башкортостан, город Салават, улица К.Маркса, 22А. Здание детского сада и наружных вспомогательных зданий 1962 года постройки. Согласно, информационного письма заведующего МБДОУ №57 г. Салавата от 10.04.2019г. исх.№26 капитальный ремонт здания не производился. Согласно имеющейся в учреждении Декларации пожарной безопасности от 18.04.2019г. регистрационный №807 39000 ТО-875 на объекте обеспечивается выполнение ряда статей и пунктов ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест», в том числе предъявляемых к эвакуационным путям и выходам.			
2.	Заполнение дверных проемов и оконных проемов в противопожарных перегородках 1-го типа выполнено не противопожарными дверями или окнами с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа, в частности: - двери и окна выдачи пищи между пищеблоком и коридором;	ст. 88, табл.23 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.50 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест»	01.04.2021

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
города Салават и Ишимбайского района
Республики Башкортостан по пожарному надзору
Гималетдинов И.Ф.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 15 » 06 2020 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

« 15 » 06 2020 г.

И.о. заведующей МБДОУ № 57 г.
Салавата (согласно приказа по МБДОУ № 57
г. Салавата от 01 июня 2020 г. № 18)

Евсюкова Галина Леонидовна

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.